TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2022-067582
대 표 자 : 오창수
업 체 명 : (주)양수금속
주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 처용산업1길 76-6, 1층

접 수 일 자 : 2022년 05월 16일
시험완료일자 : 2022년 06월 02일

시 료 명 : 그루브조인트(고정식)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	65A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	80A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	100A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	125A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	150A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	200A	이상없음	의뢰자제공시험방법

- 압력게이지를 사용하여 수압 4.9 MPa로 1 h 동안 유지후 누수유무 확인함.
- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

COPY 복사본

Lim Cheolgyu
작성자 : 임철규
Tel : 02-2092-4043

Kim Taehoon
기술책임자 : 김태훈
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2022년 06월 02일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2022-067583
대 표 자 : 오창수
업 체 명 : (주)양수금속
주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 처용산업1길 76-6, 1층

접 수 일 자 : 2022년 05월 16일
시험완료일자 : 2022년 06월 02일

시 료 명 : 그루브조인트(유동식)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	65A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	80A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	100A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	125A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	150A	이상없음	의뢰자제공시험방법
수압시험(4.9 MPa × 1 h: 누수유무)	-	200A	이상없음	의뢰자제공시험방법

- 압력게이지를 사용하여 수압 4.9 MPa로 1 h 동안 유지후 누수유무 확인함.
- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Lim Cheolgyu
작성자 : 임철규
Tel : 02-2092-4043

Kim Taehoon
기술책임자 : 김태훈
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2022년 06월 02일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code